

◆第二次審査に関する質問事項・回答内容

No.	項目	質問事項	回答内容
1	全般	提出する企画提案書等の書式の体裁は、A4版はタテ、A3版はヨコで折り込まず、左上ホッチキス留めで宜しいでしょうか。	A3版はヨコ置きで、折り込んで下さい。ホッチキス留めの位置は、お任せします。
2	基本構想	『基本構想』p.18の建設スケジュールについて、令和9年度中（2027年3月まで）とありますが、下線部は「2028年3月まで」と読み替えてよろしいでしょうか。併せて開庁予定時期をご教示ください。	ご指摘のとおり、表記誤りで2028年3月です。また、開庁時期は、基本構想p18「2. 新庁舎建設のスケジュール」のとおり、令和10年6月からの供用開始を予定しています。
3	基本構想	敷地に関して基本構想P15にある「新庁舎建設候補地」内に公用車車庫も建設する必要がありますでしょうか。	プロポーザル実施要項p1「3. 事業の概要（4）」に示すとおり、庁舎と公用車車庫を建設します。
4	車庫	公用車車庫の築年数をお教え下さい。	1980年（昭和55年）建設で、本年で44年となります。
5	その他	既存の公衆トイレの用途についてご教示願います。	一般の方が使用するトイレで、24時間・冬期間利用可能です。
6	その他	都市計画区域外における建築物に関して、町が条例で定める制限等があればご教示願います。	制限するものではありません。
7	駐車場	公用車駐車場に駐車する車両の車種、大きさをご教示願います。	車種は様々で、今後入替もありますので、8人乗りワゴン車が駐車できるスペースで算定願います。
8	駐車場	駐車場に埋設されている防火水槽の大きさと配置についてご教示願います。	大きさは40㎡で、移設の予定はありません。
9	庁舎機能	防災機能を備えた庁舎として、非常用電源及び貯水槽の想定されている持続日数をご教示願います。	3日間（72時間）を想定しています。
10	庁舎機能	一時避難所として機能させる為の想定されている収容人員をご教示願います。	基本構想p8に掲載のとおり、議場や会議室を一時避難場所と想定しており、避難者の人員数については、想定していません。スペースに収容可能な人数となります。
11	庁舎機能	再生可能なエネルギーの活用として、地中熱ヒートポンプの導入に関して具体的に検討されている地熱利用方式があればご教示願います。	基本構想では、様々な再生可能エネルギーの活用方法として、p10に具体的な機能・設備として「地中熱ヒートポンプ設備の整備」を記載していますが、プロポーザル実施要項p1「2. 業務の概要(5)業務の範囲」の中に「地中熱熱応答試験調査」は含まれていませんので、地熱利用については検討していません。
12	様式第8号 業務実施方針 様式第9号 技術提案書	書式は、罫線を外して紙面内で自由にレイアウトしてよろしいでしょうか。	紙面内で自由にレイアウトしても構いません。