令和5年度　佐呂間町一般・産業廃棄物最終処分場維持管理状況

1. 埋立状況

【単位:トン】

	種　類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物最終処分場	粗大・不燃ごみ	144.6	135.8	135.1	86.4	97.8	86.5	117.6	119.1	98.5	58.2		
	焼却残渣	0.0	15.5	22.6	16.4	19.4	15.2	8.0	0.0	0.0	0.0		
	合　計	144.6	151.3	157.6	102.8	117.2	101.7	125.6	119.1	98.5	58.2	0.0	0.0
埋立残余容量(※R4年度末)	3,232㎥												

【単位:トン】

	種　類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業廃棄物最終処分場	廃プラスチック	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	木くず	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	合　計	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
埋立残余容量(※R4年度末)	31,567㎥												

2. 施設の点検状況

点検結果:異常なし　○
異常あり　×
補修実施　◎

項　目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	4月3日	5月1日	6月1日	7月3日	8月1日	9月1日	10月2日	11月1日	12月1日	1月9日	2月1日	
擁壁等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
遮水工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
浸出液処理設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

3. 地下水及び放流水の状況

項目			基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水上流部	電気伝導率	ms/m	－	7.8	7.9	7.7	8.4	9.7	8.2	8.2	8.1	8.1	8.4	8.5	
	塩化物イオン	mg/ℓ	0.5以上	7.1	7.0	6.0	6.2	6.6	6.3	6.2	5.9	5.9	5.6	6.0	
地下水下流部	電気伝導率	ms/m	－	49.0	62.4	46.0	33.8	76.3	55.9	59.0	56.2	62.2	61.0	52.3	
	塩化物イオン	mg/ℓ	0.5以上	14.0	84.0	56.0	27.0	90.0	74.0	77.0	73.0	89.0	88.0	70.0	
放流水	水素イオン濃度	pH	5.8～8.6	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	
	化学的酸素要求量(COD)	mg/ℓ	90以下	4.2	5.1	4.8	4.9	5.6	5.9	6.0	6.1	6.5	6.0	5.8	
	生物学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	60以下	0.3	0.8	1.2	1.1	1.0	0.7	0.5	0.4	0.6	0.2	0.4	
	浮遊物質量(SS)	mg/ℓ	60以下	3	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	
	りん含有量	mg/ℓ	16以下	0.023	0.040	0.011	0.007	0.010	0.012	0.025	0.019	0.015	0.012	0.011	
	窒素含有量	mg/ℓ	120以下	5.9	6.2	15.0	18.0	12.0	12.0	12.0	13.0	14.0	18.0	16.0	
	大腸菌群数	個/cm^3	3000以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	